



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA



ISO/IEC 17025 Ensaços

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

ZONA DE ABASTECIMENTO: URBANA

DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE

LUGARES: Leiria: Zona Histórica, R. Comandante Almeida Henriques, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, R. Dr. João Soares, R. dos Mártires, R. do Município, Quinta de S. Bartolomeu, Estrada da Marinha, Capuchos, Av. Ernesto Korrodi, Av. 25 de Abril, Quinta do Cabeço, Quinta do Seixal, Av. Marquês de Pombal e zonas adjacentes (até à Escola Amarela), Av. General Humberto Delgado, R. Padre Carvalho, Quinta do Taborda; Alto do Vieiro; Azoia; Brolgal; Cabeças de Azoia; Carvalhinha; Casal da Cortiça; Casal Galego; Casal do Raiha; Cruz d'Área; Guimarães (zona alta); Lourais-Cortes; Meia Léguas; Mourá; Quinta do Alto do Vieiro; Quinta da Alcáçova (zona baixa); Quinta de Pernelhas; Quinta do Prádo (zona baixa); Parceiros (parte); Pernelhas; Sismaria (parte); Telheiro; Vale Gracioso; Vale do Horto.

PERÍODO: 01/04/2024 - 30/06/2024

Table with columns: PARÂMETRO, TOTAL ANÁLISES (N.º Análises obrigatórias, % de Análises realizadas), RESULTADOS OBTIDOS (Mínimo, Máximo), Valor paramétrico (VP), and PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO (N.º Análises previstas, N.º Análises realizadas, % de análises em falta, N.º de análises conformes, % Análises conformes). Rows include various water quality parameters like Bactérias Coliformes, Cloreto residual, Cheiro, Condutividade, etc.

Assinado por: MARCO ANTÓNIO AMORIM AGUIAR
Num. de Identificação: 06949167
Data: 2024.09.05 11:08:56+01'00'

Table with columns for parameters (PARÂMETRO), total analyses (TOTAL ANÁLISES), results (RESULTADOS OBTIDOS), and parameter values (PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO). Includes logos for SMAS Leiria and IFAC accreditation. Summary row shows 116 total analyses, 92 conforming, and 92 with parameter values, with a 100% service quality rating.

O Diretor Delegado de Administração
Leandro Miguel Gomes de Sousa
(por delegação de competências)

Data da publicação no website: 12/06/2024

Avaliação
Qualidade do serviço boa [98,5/100,0]
Qualidade do serviço mediana [84,5/98,5]
Qualidade do serviço insatisfatória [10,0/94,5]

LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA
Assinado de forma digital por
LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA
Data: 2024.06.12 09:23:59 -01'00'