

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA												
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na foneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PQCA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).														
ZONA DE ABASTECIMENTO:		CORTES												
LUGARES:		Abadã, Agradão da Serra, Amoreira, Andorra, Barrera, Calvário, Cantorriño, Carvalheira, Casal Branco, Casal Vale Pereira, Cortes, Cumeia, Farnalício, Fontes, Louca, Marvila, Monte Novo, Monte do Rato, Patheirinhos, Pó da Serra, Pinhal Verde, Ponte Cavaleiro, Portelas, Quinta do Retiro, Rosada, Serpinheira, Vale Redondo.												
PERÍODO:		01/04/2026 - 30/06/2026												
PARÂMETRO	Unidades	TOTAL ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		Valor paramétrico (VP)	PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)						
		N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas	Mínimo	Máximo		N.º Análises previstas	N.º Análises realizadas	% de análises em falta	N.º de análises conformes	% Análises conformes		
		Previstas	Realizadas											
Controlo de Rotina 1 (CR1)														
Bactérias Coliformes	Número/100ml	6	6	100	0	0	0	6	6	0	6	100,0		
Escherichia coli	Número/100ml	6	6	100	0	0	0	6	6	0	6	100,0		
Cloro residual	mg/l Cl2	6	6	100	0,37	0,5	-	-	-	-	-	-		
Controlo de Rotina 2 (CR2)														
Chumbo	Fator diluição a 25°C	2	2	100	< 1	< 1	3	2	2	0	2	100,0		
Condutividade	µS/cm a 20°C	2	2	100	868	868	2500	2	2	0	2	100,0		
Cálcio	mg/l POCa	2	2	100	< 5	< 5	20	2	2	0	2	100,0		
Enxofretos totais	Número/100ml	2	2	100	0	0	0	2	2	0	2	100,0		
Número de colónias a 22°C	Número/ml	2	2	100	0	0	sem alteração aparente	-	-	-	-	-		
pH	Unidades de pH	2	2	100	7,6 (20°C)	7,9 (18°C)	> 6,5 e < 8,5	2	2	0	2	100,0		
Sabor	Fator diluição a 25 °C	2	2	100	< 1	< 1	3	2	2	0	2	100,0		
Turbidez	UNT	2	2	100	< 0,40	< 0,40	4	2	2	0	2	100,0		
Controlo de Inspeção (CI)														
Ácidos Halocarbónicos	µg/l	0	-	-	-	-	60	0	-	-	-	-		
Ácido monocloroacético	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido dicloroacético	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido tricloroacético	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido monobromoacético	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido dibromoacético	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alfa Total	Bq/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alumínio	µg/l Al	0	-	-	-	-	200	0	-	-	-	-		
Antimônio	µg/l Sb	0	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-		
Ársénio	µg/l As	0	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-		
Azoto amoniacal	mg/l NH4	0	-	-	-	-	0,50	0	-	-	-	-		
Benzeno	µg/l	0	-	-	-	-	1,0	0	-	-	-	-		
Benzol(a)pireno	µg/l	0	-	-	-	-	0,010	0	-	-	-	-		
Bifenil A	µg/l	0	-	-	-	-	2,5	0	-	-	-	-		
Boro	mg/l B	0	-	-	-	-	1,5	0	-	-	-	-		
Bromatos	µg/l BrO3	0	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-		
Cádmio	µg/l Cd	0	-	-	-	-	5,0	0	-	-	-	-		
Cálcio	mg/l Ca	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cálcio Orgânico Total	mg/L C	0	-	-	-	-	sem alteração aparente	-	-	-	-	-		
Chumbo	µg/l Pb	0	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-		
Cianatos	µg/l CN	0	-	-	-	-	50	0	-	-	-	-		
Cloretos	mg/l	0	-	-	-	-	0,70	0	-	-	-	-		
Cloretos	mg/l Cl	0	-	-	-	-	250	0	-	-	-	-		
Cloritos	mg/l	0	-	-	-	-	0,70	0	-	-	-	-		
Clostridium perfringens	Número/100ml	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-		
Cobre	mg/l Cu	0	-	-	-	-	2,0	0	-	-	-	-		
Crómio	µg/l Cr	0	-	-	-	-	90	0	-	-	-	-		
1,2-Dicloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	3,0	0	-	-	-	-		
Dose indicativa total	mSv	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
Dureza total	mg/l CaCO3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ferro	µg/l Fe	0	-	-	-	-	200	0	-	-	-	-		
Fluoretos	mg/l F	0	-	-	-	-	1,5	0	-	-	-	-		
Hidrocarbometos aromáticos policíclicos	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
Benzol(b)fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Benzol(a)fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Benzol(g)fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Indeno(1,2,3)pireno	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Magnésio	mg/l Mg	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Manganês	µg/l Mn	0	-	-	-	-	90	0	-	-	-	-		
Mercurio	µg/l Hg	0	-	-	-	-	1,0	0	-	-	-	-		
Níquel	µg/l Ni	0	-	-	-	-	20	0	-	-	-	-		
Nitrato	mg/l NO3	0	-	-	-	-	60	0	-	-	-	-		
Nitrato	mg/l NO3	0	-	-	-	-	0,50	0	-	-	-	-		
Oxalato	mg/l O2	0	-	-	-	-	0,0	0	-	-	-	-		
Pesticidas – total	µg/l	1	1	100	< 0,03	< 0,03	0,50	1	1	0	1	100,0		
AMPA	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
Benzotriazina	µg/l	1	1	100	< 0,0300	< 0,0300	0,10	1	1	0	1	100,0		
Clorpirifos	µg/l	1	1	100	< 0,0300	< 0,0300	0,10	1	1	0	1	100,0		
Desmetributilazina	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Dimetomorfida-P	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
MOSEPH051	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
Dimetato	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Diurão	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Glifosato	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
Glifosato	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
MetPA	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Metolal	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Metolachlor	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Metributazina	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Ometato	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Tebuconazol	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Terbutiazina	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0		
Potássio	mg/l K	0	-	-	-	-	sem alteração aparente	-	-	-	-	-		
Selénio	µg/l Se	0	-	-	-	-	20	0	-	-	-	-		
Sódio	mg/l Na	0	-	-	-	-	200	0	-	-	-	-		
Soma de PFAS	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-		
Ácido perfluorobutanoico (PFBA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorocetano-sulfónico (PFBS)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorododecanoico (PFDA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorododecano-sulfónico (PFDS)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorododecanoico (PFDDA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorododecano-sulfónico	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecanoico (PFHxA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecano-sulfónico (PFHpD)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecanoico (PFHxH)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecano-sulfónico (PFHxS)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecanoico (PFNA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecano-sulfónico (PFNS)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecanoico (PFODA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecano-sulfónico (PFOS)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecanoico (PFPA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecano-sulfónico (PFPS)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecanoico (PFTrDA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluorooctadecano-sulfónico	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluoroundecanoico (PFUDDA)	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ácido perfluoroundecano-sulfónico	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sulfatos	mg/l SO4	0	-	-	-	-	250	0	-	-	-	-		
Tetracloreto e Tricloreto	µg/l	0	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-		
Tetracloreto	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tricloreto	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Triclorometano total (THM)	µg/l	0	-	-	-	-	100	0	-	-	-	-		
Clorofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dibromoclorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bromodibromometano	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bromofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Utrónio	µg/l	0	-	-	-	-	30	0	-	-	-	-		
Total		48	48	100				40	40	0	40	100,0		
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP. Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída cumpre com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.									Água Segura (percentagem de água controlada e de boa qualidade)		100,0			
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)									Qualidade do Serviço Boa					
O Diretor Delegado de Administração						Data da publicação no website: 04/05/2026			Avaliação Qualidade do serviço boa (98,5/100,0) Qualidade do serviço mediana (94,5/98,5) Qualidade do serviço insatisfatória (90,5/94,5)					
Ricardo de Jesus Gomes (por delegação de competências)						Assinado por: RICARDO DE JESUS GOMES Num. de Identificação: 11766134 Data: 2026.09.02 22:48:43+01'00'								

Assinado por: RICARDO DE JESUS GOMES
Num. de Identificação: 11766134
Data: 2026.09.02 22:48:43+01'00'



		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA											
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).													
ZONA DE ABASTECIMENTO:		CORTES							DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE				
LUGARES:		Abadia, Alqueidão da Serra, Amoreira, Andreus, Barreira, Calvário, Cantomil, Carvalhinha, Casal Branco, Casal Vale Pereira, Cortes, Cumeira, Farnalício, Fontes, Lousã, Marvila, Moínho Novo, Moínho do Rato, Paheirinhos, Pé da Serra, Pinhal Verde, Ponte Cavaleiro, Portelas, Quinta do Retiro, Reixida, Servigreira, Vale Redondo.											
PERÍODO:		01/01/2026 - 31/03/2026											
PARÂMETRO	Unidades	TOTAL ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		Valor paramétrico (VP)	PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)					
		N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas				N.º Análises previstas	N.º Análises realizadas	% de análises em falta	N.º de análises conformes	% Análises conformes	
		Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo							
Controlo de Rotina 1 (CR1)													
Bactérias Coliformes	Número/100ml	6	6	100	0	0	0	6	6	0	6	100,0	
Escherichia coli	Número/100ml	6	6	100	0	0	0	6	6	0	6	100,0	
Cloro residual	mg/l Cl2	6	6	100	0,20	0,5	-	-	-	-	-	-	
Controlo de Rotina 2 (CR2)													
Cheiro	Fator diluição a 25°C	2	2	100	< 1	< 1	3	2	2	0	2	100,0	
Condutividade	µS/cm a 20°C	2	2	100	683	796	2500	2	2	0	2	100,0	
Cor	mg/l PtCo	2	2	100	< 5	< 5	20	2	2	0	2	100,0	
Enterococos	Número/100ml	2	2	100	0	0	0	2	2	0	2	100,0	
Número de colónias a 22°C	Número/ml	2	2	100	0	0	sem alteração anormal	-	-	-	-	-	
pH	Unidades de pH	2	2	100	7,7 (20°C)	7,7 (20°C)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	2	2	0	2	100,0	
Sabor	Fator diluição a 25 °C	2	2	100	< 1	< 1	3	2	2	0	2	100,0	
Turvação	UNT	2	2	100	< 0,40	< 0,40	4	2	2	0	2	100,0	
Controlo de Inspeção (CI)													
Ácidos Haloacéticos	µg/l	1	1	100	<1,0	<1,0	60	1	1	0	1	100,0	
Ácido monocloroacético	µg/l	1	1	100	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	
Ácido dicloroacético	µg/l	1	1	100	<0,50	<0,50	-	-	-	-	-	-	
Ácido tricloroacético	µg/l	1	1	100	<0,50	<0,50	-	-	-	-	-	-	
Ácido monobromoacético	µg/l	1	1	100	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	
Ácido dibromoacético	µg/l	1	1	100	<0,50	<0,50	-	-	-	-	-	-	
Alfa Total	Bq/l	1	1	100	≤ 0,02	≤ 0,02	-	-	-	-	-	-	
Alumínio	µg/l Al	1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0	
Antimônio	µg/l Sb	1	1	100	< 3	< 3	10	1	1	0	1	100,0	
Arsénio	µg/l As	1	1	100	< 3	< 3	10	1	1	0	1	100,0	
Azoto amoniacal	mg/l NH4	1	1	100	< 0,04	< 0,04	0,50	1	1	0	1	100,0	
Benzeno	µg/l	1	1	100	< 0,20	< 0,20	1,0	1	1	0	1	100,0	
Benzo(a)pireno	µg/l	1	1	100	< 0,0030	< 0,0030	0,010	1	1	0	1	100,0	
Bisfenol A	µg/l	1	1	100	<0,030	<0,030	2,5	1	1	0	1	100,0	
Boro	mg/l B	1	1	100	0,0235	0,0235	1,5	1	1	0	1	100,0	
Bromatos	µg/l BrO3	1	1	100	< 3,0	< 3,0	10	1	1	0	1	100,0	
Cádmio	µg/l Cd	1	1	100	< 0,5	< 0,5	5,0	1	1	0	1	100,0	
Cálcio	mg/l Ca	1	1	100	73	73	-	-	-	-	-	-	
Carbono Orgânico Total	mg/L C	0	-	-	-	-	sem alteração anormal	-	-	-	-	-	
Chumbo	µg/l Pb	1	1	100	< 2,0	< 2,0	10	1	1	0	1	100,0	
Cianetos	µg/l CN	1	1	100	< 5	< 5	50	1	1	0	1	100,0	
Cloratos	mg/l	1	1	100	0,101	0,101	0,70	1	1	0	1	100,0	
Cloreto	mg/l Cl	1	1	100	94	94	250	1	1	0	1	100,0	
Cloritos	mg/l	1	1	100	< 0,0050	< 0,0050	0,70	1	1	0	1	100,0	
Clostridium perfringens	Número/100ml	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0	
Cobre	mg/l Cu	1	1	100	0,012	0,012	2,0	1	1	0	1	100,0	
Crómio	µg/l Cr	1	1	100	< 2,0	< 2,0	50	1	1	0	1	100,0	
1,2-Dicloroetano	µg/l	1	1	100	< 0,750	< 0,750	3,0	1	1	0	1	100,0	
Dose indicativa total	mSv	1	1	100	< 0,10	< 0,10	0,10	1	1	0	1	100,0	
Dureza total	mg/l CaCO3	1	1	100	271	271	-	-	-	-	-	-	
Ferro	µg/l Fe	1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0	
Fluoretos	mg/l F	1	1	100	0,39	0,39	1,5	1	1	0	1	100,0	
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	µg/l	1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	0,10	1	1	0	1	100,0	
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Benzo(ghi)perileno	µg/l	1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Indeno(123)pireno	µg/l	1	1	100	< 0,0200	< 0,0200	-	-	-	-	-	-	
Magnésio	mg/l Mg	1	1	100	21	21	-	-	-	-	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	1	100	< 4	< 4	50	1	1	0	1	100,0	
Mercurio	µg/l Hg	1	1	100	< 0,3	< 0,3	1,0	1	1	0	1	100,0	
Níquel	µg/l Ni	1	1	100	< 5	< 5	20	1	1	0	1	100,0	
Nitratos	mg/l NO3	1	1	100	< 3,0	< 3,0	50	1	1	0	1	100,0	
Nitritos	mg/l NO2	1	1	100	< 0,020	< 0,020	0,50	1	1	0	1	100,0	
Oxidabilidade	mg/l O2	1	1	100	< 1,0	< 1,0	5,0	1	1	0	1	100,0	
Pesticidas – total	µg/l	1	1	100	< 0,03	< 0,03	0,50	1	1	0	1	100,0	
AMPA	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
Bentazona	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Clorpirifos	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Desetiltterbutilazina	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Dimetenamida-P	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
M656PH051	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Dimetoato	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Diurão	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Glifosato	µg/l	1	1	100	< 0,030	< 0,030	0,10	1	1	0	1	100,0	
Imidaclopride	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
MCPA	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Metalaxil	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Metolacolor	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Metribuzina	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Ometoato	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Tebuconazol	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Terbutilazina	µg/l	0	-	-	-	-	0,10	0	-	-	-	-	
Potássio	mg/l K	1	1	100	1,26	1,26	sem alteração anormal	-	-	-	-	-	
Selénio	µg/l Se	1	1	100	< 3	< 3	20	1	1	0	1	100,0	
Sódio	mg/l Na	1	1	100	40	40	200	1	1	0	1	100,0	

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA						 L0501 ISO/IEC 17025 Ensaios				
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).								DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE				
ZONA DE ABASTECIMENTO:		CORTES										
LUGARES:		Abadia, Alqueidão da Serra, Amoreira, Andreus, Barreira, Calvário, Cantomil, Carvalhinha, Casal Branco, Casal Vale Pereira, Cortes, Cumeira, Farnalício, Fontes, Lousã, Marvila, Moínho Novo, Moínho do Rato, Paheirinhos, Pé da Serra, Pinhal Verde, Ponte Cavaleiro, Portelas, Quinta do Retiro, Reixida, Servigieira, Vale Redondo.										
PERÍODO:		01/01/2026 - 31/03/2026										
PARÂMETRO	Unidades	TOTAL ANÁLISES			RESULTADOS OBTIDOS		Valor paramétrico (VP)	PARÂMETROS COM VALOR PARAMÉTRICO (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)				
		N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas				N.º Análises previstas	N.º Análises realizadas	% de análises em falta	N.º de análises conformes	% Análises conformes
		Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo						
Soma de PFAS	µg/l	1	1	100	<0,00150	<0,00150	0,10	1	1	0	1	100,0
Ácido perfluorobutânico (PFBA)	µg/l	1	1	100	<0,00150	<0,00150	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorododecanossulfónico	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorheptânico (PFHpA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorheptanossulfónico (PFHpS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorhexanóico (PFHxA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorhexanossulfónico (PFHxS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorononanoico (PFNA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorooctânico (PFOA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluoropentânico (PFPA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluorotridecanossulfónico	µg/l	1	1	100	<0,0010	<0,0010	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	µg/l	1	1	100	<0,00030	<0,00030	-	-	-	-	-	-
Ácido perfluoroundecanossulfónico	µg/l	1	1	100	<0,0010	<0,0010	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	mg/l SO4	1	1	100	30	30	250	1	1	0	1	100,0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	µg/l	1	1	100	< 0,20	< 0,20	10	1	1	0	1	100,0
Tetracloroeteno	µg/l	1	1	100	< 0,20	< 0,20	-	-	-	-	-	-
Tricloroeteno	µg/l	1	1	100	< 0,10	< 0,10	-	-	-	-	-	-
Tri-halometanos total (THM)	µg/l	1	1	100	2,34	2,34	100	1	1	0	1	100,0
Clorofórmio	µg/l	1	1	100	< 0,10	< 0,10	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	µg/l	1	1	100	0,74	0,74	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	µg/l	1	1	100	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
Bromofórmio	µg/l	1	1	100	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-
Urânio	µg/l	1	1	100	0,23	0,23	30	1	1	0	1	100,0
Total		114	114	100				66	66	0	66	100,0
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída cumpre com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.								Água Segura (percentagem de água controlada e de boa qualidade)			100,0	
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos)								Qualidade do Serviço Boa				

O Diretor Delegado de Administração
Ricardo de Jesus Gomes
(por delegação de competências)

Data da publicação no website: 16/06/2026

Avaliação
Qualidade do serviço boa [98,5;100,0]
Qualidade do serviço mediana [94,5;98,5]
Qualidade do serviço insatisfatória [0;94,5]

Assinado por: **RICARDO DE JESUS GOMES**

Num. de Identificação: 11766134

Data: 2026.06.12 12:44:51+01'00'

